



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **29/19**

PRODUCENT: **P.W. „STALKOT”**
63-304 Czermin, Broniszewice 15
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU: **KWPR LIDER 5** moc [kW] **50**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 14.06.2019
RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny sortymentu groszek

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	50,5 kW
CO	[mg/m ³]	382	Max 500
OGC	[mg/m ³]	12	Max 20
PYL	[mg/m ³]	28	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,9	Min 88,7

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	14,0 kW
CO	[mg/m ³]	332	Max 500
OGC	[mg/m ³]	9	Max 20
PYL	[mg/m ³]	33	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,1	Min 88,7

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 29/19**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 16.07.2019.

Formularz B-3