



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : 32/18

PRODUCENT: **EKO TW SP. Z O.O.**
METODA BADANIA: **63-304 CZERMIN 67A**
PRODUKT: **PN-EN 303-5:2012**
TYP: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe**
automatyczny
NAZWA PRODUKTU: **EKO 5S 14** moc [kW] **14**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **Ślimakowy, napędzany motoreduktorem**
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: **17.05.2018**
RODZAJ PALIWA: **węgiel kamienny sortymentu groszek**

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	14,3 kW
CO	[mg/m ³]	258	Max 500
OGC	[mg/m ³]	8	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	17	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,0	Min 88,1

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	4,1 kW
CO	[mg/m ³]	419	Max 500
OGC	[mg/m ³]	12	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	13	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,2	Min 88,1

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 32/18**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kociołowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 24.07.2018.

Formularz B-3

Złotnictwo-Jubilerstwo Dorota Kozłowicz ul. Zamkowa 5 63-300 Pleszew ma
prawo do posługiwania się certyfikatem na podstawie umowy licencyjnej z dnia
18-12-2018

EKO TW SP. Z O.O.
63-304 CZERMIN 67A
R-n 3017
ul. Odlewnicza 1 26-220 Stąporków 3075